



**Eignungsbeurteilung**  
von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Dienstaufsichtsbereich  
des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr

<input checked="" type="checkbox"/>	aufgrund der freiwilligen Güteüberwachung im System 2+ und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) von Gesteinskörnungen
<input checked="" type="checkbox"/>	aufgrund der Fremdüberwachung für Schichten ohne Bindemittel gemäß TL G SoB-StB

**Antragsteller:** Kalksteinwerk Kallmerode GmbH, Brückenstraße 12, 34346 Hann. Münden

**Prüfstelle:** Güteüberwachung KSSR -Prüfstelle-, Schulze-Delitzsch-Str. 25, 30938 Großburgwedel

**Lieferwerk:** Kallmerode **Gesteinsart:** Kalkstein (gemäß Anhang A, TL Gestein-StB)

**Prüfzeugnis-Nr.:** SoB 41132SoB/20, 41133SoB/20, 41134SoB/20, 41135SoB/20, 41136SoB/20 **vom:** 22.05.2020

**Probenahme durch:** die Prüfstelle im Beisein des Antragstellers **am:** 02.04.2020

**Korngruppe/Lieferkörnung:**

Baustoffgemisch: STS: 0/32, 0/45  
FSS: 0/32, 0/45, UF<sub>3</sub>: 0/45

Vom TLBV beurteilt und als geeignet befunden unter Nr.:		413.1/2020	<b>Belastungsklassen</b>	
			<b>Bk100 – Bk1,8</b>	<b>Bk1,0 – Bk0,3</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Korngruppe/Lieferkörnung</b>	unter Berücksichtigung von: den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes sowie den Regelwerken (Auflistung siehe Rückseite)		
<b>GKG - Brechkornmisch mit fGk 0/2 (1)</b>	0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub>		STS	STS
	0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub>	(2)	FSS	FSS
	0/45-UF <sub>3</sub>		FSS	FSS
länderspezifische Anforderungen gemäß den Vorbemerkungen erfüllt:				
BB <input type="checkbox"/>	SN <input type="checkbox"/>	ST <input type="checkbox"/>	TH <input checked="" type="checkbox"/>	

**Bemerkungen:**

- Herkunft: Lieferwerk Nordhausen (NBW Nordthüringer Baustoffwerke GmbH)
- Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 1 gemäß TL SoB-StB 04/07 zu beachten.

**Abkürzungen für Verwendungszweck siehe Rückseite**

**Die Eignungsbeurteilung 413.2/2019 wird hiermit aufgehoben.**

**Die Eignungsbeurteilung verliert ihre Gültigkeit spätestens am:**

Baustoffgemische 02.12.2020

**Zwischenzeitliche Änderungen bleiben vorbehalten.**

Anfragen unter:

Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Frau Freiberg,  
Tel.: (0361) 57-4135404

Erfurt, 24.06.2020

Freistaat Thüringen  
Landesamt für Bau und Verkehr  
Referat 35  
Bautechnik und Qualitätssicherung  
PF 80 03 53 • 99029 Erfurt  
Halleische Straße 15/16 • 99025 Erfurt

Stempel

Im Auftrag,  
  
Detlef Stein