Freistaat Thüringen

Landesamt für Bau und Verkehr

Eignungsbeurteilung

von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Dienstaufsichtsbereich des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr

☒	aufgrund der freiwilligen Güteüberwachung im System 2+ und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) von Gesteinskörnungen
☒	aufgrund der Fremdüberwachung für Schichten ohne Bindemittel gemäß TL G SoB-StB

Antragsteller: Kalksteinwerk Kallmerode GmbH, Brückenstraße 12, 34346 Hann. Münden

Prüfstelle: Güteüberwachung KSSR -Prüfstelle-, Schulze-Delitzsch-Str. 25, 30938 Großburgwedel

Lieferwerk: Kallmerode **Gesteinsart:** Kalkstein (gemäß Anhang A, TL Gestein-StB)

Prüfbericht-Nr.:	Datum Prüfbericht:	Datum Probenahme	Probenahme durch:
42782SoB/21, 42784SoB/21, 42783SoB/21, 42785SoB/21, 42786SoB/21	17.01.2022	06.10.2021	die Prüfstelle im Beisein des Antragstellers

Korngruppe/Lieferkörnung:
Baustoffgemisch STS: 0/32, 0/45
FSS: 0/32, 0/45, UF_3: 0/45

Vom TLBV beurteilt und als geeignet befunden unter Nr.: 413.2/2021			Belastungsklassen	
			Bk100 – Bk1,8	Bk1,0 – Bk0,3
Bezeichnung	**Korngruppe/Lieferkörnung**		unter Berücksichtigung von: den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes sowie den Regelwerken (Auflistung siehe Rückseite)	
GKG - Brechkorngemisch mit Zugabe fGk 0/2 (1)	0/32-UF_5, 0/45-UF_5		STS	STS
	0/32-UF_5, 0/45-UF_5	(2)	FSS	FSS
	0/45-UF_3		FSS	FSS

länderspezifische Anforderungen gemäß den Vorbemerkungen erfüllt:

BB ☐	SN ☐	ST ☐	TH ☒

Bemerkungen:

(1) Herkunft: Lieferwerk Nordhausen (NBW Nordthüringer Baustoffwerke GmbH)

(2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 gemäß TL SoB-StB 20 zu beachten.

Abkürzungen für Verwendungszweck siehe Rückseite

Die Eignungsbeurteilung 413.1/2021 wird hiermit aufgehoben.

Die Eignungsbeurteilung verliert ihre Gültigkeit spätestens am:
Baustoffgemische 06.06.2022

Zwischenzeitliche Änderungen bleiben vorbehalten.

Anfragen unter:
Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Frau Freiberg, Tel.: (0361) 57-4135404

Erfurt, 04.04.2022 **Im Auftrag,**

Freistaat Thüringen
Landesamt für Bau und Verkehr
Referat 35
Bautechnik und Qualitätssicherung
PF 80 03 53 • 99029 Erfurt
Gothaische Straße 15/16 • 99085 Erfurt

Stempel Detlef Stein