Freistaat Thüringen

Landesamt für Bau und Verkehr

Eignungsbeurteilung
von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Dienstaufsichtsbereich des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr

☒	aufgrund der freiwilligen Güteüberwachung im System 2+ und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) von Gesteinskörnungen
☒	aufgrund der Fremdüberwachung für Schichten ohne Bindemittel gemäß TL G SoB-StB

Antragsteller: Kalksteinwerk Kallmerode GmbH, Brückenstraße 12, 34346 Hann. Münden

Prüfstelle: Güteüberwachung KSSR -Prüfstelle-, Schulze-Delitzsch-Str. 25, 30938 Großburgwedel

Lieferwerk: Kallmerode **Gesteinsart:** Kalkstein (gemäß Anhang A, TL Gestein-StB)

Prüfbericht-Nr.:	Datum Prüfbericht:	Datum Probenahme	Probenahme durch:
44131SoB/23, 44133SoB/23, 44132SoB/23, 44134SoB/23, 44135SoB/23	26.06.2023	15.05.2023	die Prüfstelle im Beisein des Antragstellers

Korngruppe/Lieferkörnung:
Baustoffgemisch STS: 0/32, 0/45
FSS: 0/32, 0/45, *UF* 3: 0/45

Vom TLBV beurteilt und als geeignet befunden unter Nr.: 413.1/2023			Belastungsklassen	
			Bk100 – Bk1,8	Bk1,0 – Bk0,3
Bezeichnung	**Korngruppe/Lieferkörnung**		unter Berücksichtigung von: den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes sowie den Regelwerken (Auflistung siehe Rückseite)	
GKG - Brechkorngemisch mit Zugabe fGk 0/2 (1)	0/32-*UF* 5, 0/45-*UF* 5		STS	STS
	0/32-*UF* 5, 0/45-*UF* 5	(2)	FSS	FSS
	0/45-*UF* 3		FSS	FSS

länderspezifische Anforderungen gemäß den Vorbemerkungen erfüllt:			
BB ☐	SN ☐	ST ☐	TH ☒

Bemerkungen:

(1) Herkunft: Lieferwerk Nordhausen (NBW Nordthüringer Baustoffwerke GmbH)

(2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 gemäß TL SoB-StB 20 zu beachten.

Abkürzungen für Verwendungszweck siehe Rückseite

Die Eignungsbeurteilung 413.2/2022 **wird hiermit aufgehoben.**

Die Eignungsbeurteilung verliert ihre Gültigkeit spätestens am:
Baustoffgemische 15.01.2024

Zwischenzeitliche Änderungen bleiben vorbehalten.
Anfragen unter:
Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Frau Freiberg, Tel.: (0361) 57-4135404

Erfurt, 19.10.2023

Freistaat Thüringen
Landesamt für Bau und Verkehr
Referat 33
Bautechnik und Qualitätssicherung
PF 80 03 53 • 99029 Erfurt
Hallesche Straße 15/16 • 99085 Erfurt

Stempel

Im Auftrag,

Detlef Stein